

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО
КАЧЕСТВА № SLS-00005**

Производитель и поставщик бетонной смеси **Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМСТРОЙ" ИНН 7726421308, Тел: +7(495) 980-99-36**

Телефон, факс изготовителя: 495-980-99-36

Потребитель ООО "МоскваСтрой"; ИНН: 0000000005

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение БСТ В15 Ж4 F100W2 гаший

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 01-05-2018/05:00:05

Номер номинального состава бетонной смеси № 10

Объем бетонной смеси в партии, м³ 4.0

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки потребителя Ж-4 (31-50с)см

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, от 1ч 30 мин до 3 ч 00 мин

Наибольшая крупность заполнителя, мм 20

Знак соответствия (в случае, когда бетонная смесь сертифицирована на соответствие требованиям стандарта)

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 15 ; 19,6 МПа

Класс по прочности требуемая прочность

- в промежуточном возрасте (при необходимости) ___ сут; ___ % В; ___ МПа

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

Проектная марка бетона по средней плотности

(для легкого бетона), кг/м³ _____ ;

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/м³

«Полипласт СП-3» 2,9кг.

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение А эфф, Бк/кг **I класс 370 Бк/кг**

ГОСТ 30108-94

Дата выдачи 01-05-2018

Начальник лаборатории _____ /Сидоров В. П. /